

提出書類 6 電力データの疎通確認方法が分かる資料(申請 No. 1~4 CKH3\*共通)

CKH3\*ではパワーコンディショナ内部に搭載している通信モジュールが機器運転情報を取得し、田淵電機株式会社様のクラウドサーバに電送します。

CKH3\*は、インターネット接続されたすべての機器がデータ送信する仕様です。

データの疎通確認は施工会社がスマートフォンを使って初期設定する際に確認できます。

スマートフォン画面のスクリーンショット(図1)を確認いただくこととなります。

① Service Tool(ブラウザ画面)にて PCS 情報を表示させると、設置しているパワーコンディショナの機種名と製造番号を確認すること。

② 通信テストを実施し、テスト結果が「通信 OK」になっていること。

によって行うことができます。



図1 : Service Tool 画面