

ガラス交換のグレードは、サッシ素材との組み合わせで決定されます。先進的窓リノベ2025の登録製品の場合は、性能証明書を
ご提出ください。北海道環境財団の登録製品を使用する場合は、熱貫流率Ug値が分かる書類をご提出ください。

ガラスとサッシ素材の組み合わせについて

グレード		サッシ仕様	Ug値
P Uw1.1以下		樹脂・木	0.15以下
		金属とその他の材料の複合	対象なし
		金属製	対象なし
S Uw1.5以下		樹脂・木	0.77以下
		金属とその他の材料の複合	0.49以下
		金属製	0.04以下
A Uw1.9以下		樹脂・木	1.3以下
		金属とその他の材料の複合	0.99以下
		金属製	0.74以下
B Uw2.3以下	戸建	樹脂・木	1.9以下
		金属とその他の材料の複合	1.4以下
		金属製	1.0以下
	集合住宅	樹脂・木	2.8以下
		金属とその他の材料の複合	2.2以下
		金属製	1.7以下

(参考)

北海道環境財団登録区分	Ug値
G0	1.1以下
G1	1.2～1.5以下
G2	1.6～2.3以下